

Raahen kaupunki
Rakennusvalvonta
Veikko Laurila
veikko.laurila@raahe.fi

Lausuntopyyntö

Kysytyltä ET-alueelta on purettu Elenian muuntamo ja näillä näkymin uutta ei ole tarvetta tehdä samaan paikkaan. Näin ollen Elenian puolesta kaavamerkintä vapautuu muuhun käyttöön mutta etäisyysvaatimukset sähköverkkoon tulee huomioida sekä ne tulee täyttyä.

Kysytyllä ET-alueella sijaitsee Elenian sähköverkkoa oheisen suuntaa antavan verkkokartan mukaisesti. Työskenneltäessä ja rakennettaessa nykyisten sähköverkon rakenteiden läheisyyteen tulee huomioida sähköturvallisuuden edellyttämät etäisyysvaatimukset.

ET-alueen läpi kulkee Elenian 20 kV maakaapelia. Sähkökaapelien päälle ei saa rakentaa ja rakennusetäisyys kaapeliin tulee olla vähintään 2 m, jolloin vikatilanteessa kaapelin esiin kaivuu onnistuu. Sama etäisyysvaatimus koskee myös 0,4 kV maakaapelia. Maakaapelin tarkan sijainnin saa selville kaapelinäytöllä, joka on tilattava etukäteen (<https://www.elenia.fi/palvelut/yrityksille/kaapeleiden-sijaintitiedot>).

Mahdollisista sähköverkonmuutostöistä aiheutuvat kustannukset laskutetaan työn tilaajalta. Näistä tulee pyytää erikseen tarjous.

Liitteenä Elenian opas turvalliseen työskentelyyn sähköverkon läheisyydessä.

Ystävällisin terveisin

Elenia Verkko Oyj
Kunnonhallinta

Salla Mäntylä
Kunnossapitoinsinööri
salla.mantyla@elenia.fi
p. 020 586 7359

Suuntaa antava verkkokartta, liilalla katkoviivalla on 20 kV maakaapeli ja keltaisella katkoviivalla on 0,4 kV maakaapeli.

