

Siikajoen kunta
Kunnanhallitus
Virastotie 5A
92400 Ruukki

Lausunto

Päiväys:
29.6.2023

Yhteyshenkilö: Henri Toijala
Sähköposti: henri.toijala@elenia.fi

Puhelin: 040 674 3220

Siikajoki, Meijerisaaren asemakaavaluonnos

Kaavoitettavalla alueella sijaitsee Elenian verkkoa oheisen suuntaa antavan liitekartan mukaisesti. Työskenneltäessä ja rakennettaessa nykyisten sähköverkon rakenteiden läheisyyteen tulee huomioida sähköturvallisuuden edellyttämät etäisyysvaatimukset. Rakentamisen vähimmäisetäisyysvaatimus 20 kV ilmajohtoon on sivusuunnassa mitattuna 5,22 m reunimmaisista johtimista ja puistomuuntamoon 8 m muuntamon ulkoseinistä mitattuna.

Elenian nykyisille rakenteille ei kaavaan jo merkittyjä puistomuuntamoita ja 20 kV ilmajohtoa lukuun ottamatta ole tarkoituksenmukaista varata johtoalueita, mutta pyydämme huomioimaan, että mahdollisista ylimääräisistä johtomuutoksista aiheutuvat lisäkustannukset laskutetaan työn tilaajalta. Elenialla ei ole muuta huomauttamista asemakaavaan tai esitettyihin maankäyttöratkaisuihin.

Ystävällisin terveisin

Elenia Verkko Oyj
Verkon kehitys



Henri Toijala
Asiantuntija, Jakeluverkko

Liitteet

Verkostokartta